

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2022/53741/SBL/SAMBHAL/337/CFO

दिनांक: 27-06-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स SHASHI MADAN PUBLIC SCHOOL VILLAGE GANGADHARPUR NH 509 NEAR VENUS SUGAR MILL CHANDAUSI (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता KHA 81 82 83 86 125 129 130 131 132 133 134 135, VILLAGE GANGADHARPUR, CHANDAUSI तहसील - CHANDAUSI, प्लाट एरिया 18150.90 sq.mt, कुल कवर्ड एरिया 7623.46 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 3 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
MAIN BUILDING SCHOOL	5	0	20.70 mt.
ELECTRICAL PANEL ROOM AND MAINTENANCE	1	0	4.65 mt.
ELECTRICAL PAANEL ROOM	1	0	3.15 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स SHASHI MADAN PUBLIC SCHOOL VILLAGE GANGADHARPUR NH 509 NEAR VENUS SUGAR MILL CHANDAUSI द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 09-07-2023 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री Sanjay Rajan के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 10-07-2023 से 09-07-2026 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स SHASHI MADAN PUBLIC SCHOOL VILLAGE GANGADHARPUR NH 509 NEAR VENUS SUGAR MILL CHANDAUSI अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स SHASHI MADAN PUBLIC SCHOOL VILLAGE GANGADHARPUR NH 509 NEAR VENUS SUGAR MILL CHANDAUSI अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : एफएसएसओ चन्दौसी की आख्या के अनुसार भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में तथा संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाय एवं भवन में विद्युत सुरक्षा सम्बन्धी निरापदता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाय। भवन वर्तमान में भूतल से द्वितीय तल तक शैक्षिक कार्य हेतु प्रयोग किया जा रहा है। प्रश्रगत भवन में प्राविधानित/प्रस्तावित एक रेम्प भूतल पर निर्माणाधीन है जिसकी चौड़ाई मानकों के अनुरूप 1.5 रखते हुए टेरिस तक निर्माण किया जाय। उपरोक्त कि समस्त जिम्मेदारी प्रबंधन/प्रधानाचार्य की होगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(Krishna Kant Ojha)

[BDE88D5B82F9A790FE3FF488DC912ED060F0ADCD]

10-07-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 10-07-2023
स्थान : SAMBHAL